



令和6年1月30日

福生市 臨時記者会見資料

市内地下水等における PFAS（有機フッ素化合物）の調査結果について

昨年12月に福生市が独自で実施しました、市内地下水等におけるPFAS（有機フッ素化合物）の調査結果がまとまりましたので公表します。

■調査概要

【調査日】令和5年12月21日

【調査地点】7つの小学校区ごとに1地点を目安に、井戸（地下水）・湧水から10地点

【調査項目】PFASの内、国による暫定目標値の定めがあるPFOSおよびPFOA

【調査方法】令和2年環水大発第2005281号付表1に掲げる方法

■調査結果

10地点全てで、暫定目標値の50ng/L（ナノグラムパーリットル）を下回りました。

（単位：ng/L）

No.	調査地点	PFOS	PFOA	PFOS・PFOA 合計値
1	北田園	3.4	1.2	4.6
2	南田園①	0.7	0.3	1.0
3	南田園②	3.8	1.3	5.1
4	熊川①	5.7	6.1	11
5	熊川②	6.7	4.0	10
6	熊川③	8.0	10	18
7	志茂	6.0	1.3	7.3
8	加美平	4.7	5.0	9.7
9	武蔵野台	2.3	2.8	5.1
10	福生	2.8	1.0	3.8

※本調査は定量下限値を0.3ng/L、有効桁数2桁で処理しているため、合計値が必ずしも「PFOS」と「PFOA」の和と一致しません。

■今後の対応

今回の結果を踏まえて、令和6年度以降の継続調査の方法等について検討していきます。

【問合せ】環境政策課環境政策係 ☎042-551-1718