

リサイクルセンター係

1 福生市リサイクルセンターにおける処分状況

(1) 搬入量

区分				搬入量 (t)	構成比 (%)
粗	大	ご	み	487	20.3
不	燃	ご	み	396	16.5
有	害	ご	み	17	0.7
資			源	1,503	62.5
合			計	2,403	100.0
前 年 度 合 計				2,459	

(2) 処理内訳

区	分	処分量 (t)	構成比 (%)
埋	立	0	0.0
資	源	1,672	69.6
焼	却	731	30.4
合	計	2,403	100.0
前 年 度 合 計		2,459	

※焼却後の灰はエコセメント化し、再生利用されています。

2 粗大ごみ等処理状況

(単位：件)

区 分		令和7年度		前年度	
		合計	月平均	合計	月平均
処 理 件 数		16,086	1,341	16,033	1,336
内 訳	粗大ごみ (収集)	14,088	1,174	14,109	1,176
	臨時ごみ (持込)	1,906	159	1,823	152
	町会一斉清掃・資源化用枝木葉等	92	8	101	8

3 へい死鳥獣処理件数

(単位：件)

区 分		令和7年度		前年度	
		合計	月平均	合計	月平均
処 理 件 数		44	4	55	5
内 訳	有 料	35	3	47	4
	無 料	9	1	8	1

4 不法投棄

不法投棄された家電リサイクル対象機器等の処理委託を行った。

(1) 家電リサイクル対象機器等 (有料処理)

(単位：件)

品名	内訳	令和7年度		前年度	
		回収	運搬処理	回収	運搬処理
テレビ		2	2	2	2
冷蔵庫		1	1	1	1
洗濯機		0	0	1	1
エアコン		0	0	0	0
医療用廃棄物		0	0	0	0
合計		3	3	4	4

(2) その他 (通常処理)

(単位：件)

令和7年度	前年度
66	55

5 施設見学・視察状況

区分	令和7年度		前年度	
	件数 (件)	人員 (人)	件数 (件)	人員 (人)
小学校	7	426	7	389
中学校	0	0	0	0
高等学校	0	0	0	0
他市町村	0	0	0	0
町会・団体	2	62	1	30
一般	1	1	0	0
合計	10	489	8	419

6 電気使用量

使用電力量 (kwh)	供給電力内訳			
	電力会社		太陽光発電	
	電力量 (kwh)	割合 (%)	電力量 (kwh)	割合 (%)
249,071	237,549	95.4	11,522	4.6

7 水質検査

採取年月日 令和7年10月20日

採取時刻 午前 9時07分

計量の対象	計量結果	下水排除基準	単位	計量方法
温度	22.6	45未満	℃	JIS K 0102 7.2
p H	7.0 (20℃)	5を超え9未満	—	JIS K 0102 12.1
シアン	0.1 未満	1 以下	mg/L	JIS K 0102 38.3
アルキル水銀	不検出	検出されないこと	mg/L	S46 環告59号 付表 2
六価クロム	0.05 未満	0.5以下	mg/L	JIS K 0102 65.2.1
ひ素	0.01 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0102 61.2
総水銀	0.0005 未満	0.005以下	mg/L	S46 環告59号 付表 1
総クロム	0.01 未満	2 以下	mg/L	JIS K 0102 65.1.2
銅	0.01 未満	3 以下	mg/L	JIS K 0102 52.2
亜鉛	0.03 未満	2 以下	mg/L	JIS K 0102 53.1
カドミウム	0.005 未満	0.03以下	mg/L	JIS K 0102 55.2
鉛	0.01 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0102 54.2
よう素消費量	5 未満	220未満	mg/L	下水試験法
P C B	0.0005 未満	0.003以下	mg/L	S46 環告59号 付表 3
有機燐	0.1 未満	1 以下	mg/L	S49 環告64号 付表 1
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
1, 1, 1-トリクロロエタン	0.001 未満	3 以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.001 未満	0.02以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.02 未満	0.2以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.01 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0102 67.2
1, 2-ジクロロエタン	0.004 未満	0.04以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
1, 1-ジクロロエチレン	0.02 未満	1 以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.04 未満	0.4以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 未満	0.06以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
1, 3-ジクロロプロペン	0.002 未満	0.02以下	mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	0.006 未満	0.06以下	mg/L	S46 環告59号 付表 4
シマジン	0.003 未満	0.03以下	mg/L	S46 環告59号 付表 5 (第1)
チオベンカルブ	0.02 未満	0.2以下	mg/L	S46 環告59号 付表 5 (第1)
ベンゼン	0.01 未満	0.1以下	mg/L	JIS K 0125 5.2

8 中間処理事業

分析処理委託料 (小型家電処理委託分)

令和7年度		前年度	
排出量 (kg)	金額 (円)	排出量 (kg)	金額 (円)
29,920	822,800	29,460	810,150